

■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	DR	HR	ノーマルサッシ (ランマなし)							ハイサッシ (ランマなし)							ノーマルサッシ (ランマFIX・ランマ引違い)							中棧 本数			
					標準高さ			床下ロング			HN1	HN2	標準高さ			床下ロング			HN1	HN2	標準高さ			床下ロング			HN1	HN2	
					H	HD	Hmax	H	HD	Hmax			H	HD	Hmax	H	HD	Hmax			H	HD	Hmax	H	HD				Hmax
F型	9尺	2670	2760	628.2	2500	557.5	3128.2	2900	957.5	3528.2	1942.5	2503.2	2700	557.5	3328.2	3100	957.5	3728.2	2142.5	2703.2	3013	557.5	3641.2	3413	957.5	4041.2	2455.5	3016.2	2
R型	9尺	2670	2765	773.6	2500	557.5	3273.6	2900	957.5	3673.6	1942.5	2648.6	2700	557.5	3473.6	3100	957.5	3873.6	2142.5	2848.6	3013	557.5	3786.6	3413	957.5	4186.6	2455.5	3161.6	2

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数

■間口

間口	W=L	単棟	連棟		P	n
		WR	WR(単棟)	WR(連棟)		
1.0間	1820	1895	1895	1820	455	4
1.5間	2730	2805	2805	2730		6
2.0間	3640	3715	3715	3640		8

本図は下記サイズを表す。

・平面図・正面図：

[単棟]600N/㎡ 2.0間9尺 F型

[連棟]600N/㎡ 4.0間 (2.0間+2.0間) 9尺 F型

・側面図：9尺 F型・R型

・開口部：[正面・側面]ノーマルサッシ (ランマなし)/掃出しサッシ(床)

W：柱芯々

L：柱の中心間距離

WR：屋根幅

P：垂木ピッチ

D：出幅

DR：屋根出幅

H：G.L～前枠下端

HR：前枠下端～垂木掛け上端

Hmax：G.L～垂木掛け上端


HN1：床材仕上面～前枠下端

HN2：床材仕上面～垂木掛け下端

HD：G.L～床材仕上面


【単棟】

【連棟】



【F型】

【R型】



変更記事	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス囲い	照査担当	作図	尺度	御受領印	Daisen (株)大仙	図番
	施工	殿	図面名	床仕様 根太掛けセット(基本仕様) 積雪20cm(600N/㎡) 出幅9尺			1/60	年 月 日		03