

土間コンクリート考慮基礎条件

本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

基礎条件	
①土間コンクリート厚	：100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	：18N/mm²以上
③縁端距離	：200mm以上
地耐力	：50kN/m²以上



●基礎寸法表[独立基礎]　(単位：mm)

W	L	H	地耐力：50kN/m² サイドバネ無 中央：B	サイドバネ無 両端：A	サイドバネ有 中央：B	サイドバネ有 両端：A
3111	55+55 55+60 60+60	2355 (2500)※ (2950)	450	430	520(640)	510(630)
4911	52+52		560	490	560(670)	490(570)

●基礎寸法表[独立基礎]　(単位：mm)

W	L	H	地耐力：50kN/m² サイドバネ無／有 中央：B	両端：A	地耐力：100kN/m² サイドバネ無／有 中央：B	両端：A	サイドバネ有 中央：B	両端：A
3111	55+55 55+60 60+60	2355 (2500)※ (2950)	450	430	390	390	390	390
4911	52+52		560	490	390	390	390	390

※H＝2500の基礎寸法はH＝3000に準ずる

・〔 〕内はセミハイルーフ/H=2500、（ ）内はハイルーフ/H=2950での寸法です。



変更記事	設計監理　殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen ㈱大仙	図番
	施工　殿	図面名　ＳＳポートＧⅡ　積雪100cm仕様 Ｂタイプ　たて連棟				1/30	年　月　日		14